

第2号様式（第4条関係）

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵能力が500kg以上3,000kg未満のものに限る）

1 保安距離	①第1種保安距離（法定 m・障壁設置 m）実際距離 m 保安物件の名称 ②第2種保安距離（法定 m・障壁設置 m）実際距離 m 保安物件の名称
2 障 壁	①障壁の構造 材料 寸法（高さ） cm（厚さ） cm ②扉の構造 材料 （厚さ） cm ③扉の補強 等辺山形鋼（枠） mm× mm（内） mm× mm 間隔（縦） cm（横） cm
3 火気取扱施設との距離	①火気等の種類 火気等との距離 m ②火気距離 障壁（材料） 高さ m
4 滞留防止	①貯蔵設備面積 m² 法定換気口面積 cm² ②実際の換気口面積 cm²
5 さく、へい等の設置	さく、へい等の種類
6 警戒標	①掲示位置 ②表示内容
7 消火設備	①粉末消火器 ②その他
8 軽量な屋根等	①屋根の場合 その材料 ②遮へい板の場合 その材料
9 転倒防止等の措置	
10 腐食防止措置	