

様式第4の二（第4条、第5条関係）

屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要							
タンク専用室の構造	壁	延焼のおそれのある外壁			床		
		その他の壁			出入口	(しきい高さ cm)	
	屋	根			その他		
建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造		階 数		設置階		建築面積	m ²
		建築物の構造概要					
タンクの構造、設備	形 状				常 圧 ・ 加 圧 (kPa)		
	寸 法				容 量		
	材 質 、 板 厚						
	通 気 管	種 別		数	内 径 又 は 作 動 圧		
					mm kPa		
	安 全 装 置	種 別		数	作 動 圧		
					kPa		
液量表示装置				引火防止装置	有 ・ 無		
注 入 口 の 位 置				注入口付近の接地電極	有 ・ 無		
ポンプ設備の概要							
採光、照明設備				換気、排出の設備			
配 管							
消 火 設 備				警 報 設 備			
工事請負者住所氏名		電話					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。